

POKYN

Letové ověření světelných soustav RWY a PAPI dronem

Označení: Provozní pokyn PP26-16	Vydána dne: 12. 10. 2026
Závaznost: Útvary Provozu letiště	Účinnost od: 18. 10. 2026 Účinnost do: 18. 10. 2026
Zpracoval: Ing. Marek Nevluď	Schválil, osoba odpovědná: Ing. Michal Holubec

VŠEOBECNĚ

V souladu s požadavkem leteckých předpisů je nutné provádět ve stanovených intervalech letové ověření funkčnosti jednotlivých soustav leteckých světelných zabezpečovacích zařízení (SZZ) a jejich charakteristik.

V níže uvedeném termínu proběhne letové ověření světelných soustav RWY04/22 a také PAPI. Letové ověření bude provedeno s využitím dálkově řízených dronů. Letové ověření pro Letiště Ostrava, a.s. provede firma geodézie TOPOS, a.s. ve spolupráci s oddělením elektro.

HARMONOGRAM

Letové ověření dronem proběhne v rámci víkendové uzavírky letiště

neděle 18.10. 2026, 12:00LT-21:00LT

Pozn.

V případě výskytu nepříznivých meteorologických podmínek (vítr, nebo mlha) bude měření provedeno v náhradním termínu.

PROGRAM ZÁLETU

- 13:30LT příjezd geodetické firmy, vyřízení vstupů na vrátnici, doprovod elektro, přesun na provozní plochu, příprava měření
- 14:00 – 17:00 Měření PAPI 04 a PAPI 22
- 18:30-19:30 – PALS RWY 22 – přelet nad THR
- 19:30-20:00 – RWY 22 – přelet
- 20:30 -21:00 – RWY 04 – přelet
- 21:00 konec měření, kontrola RWY

Koordinace a nepřetržitý doprovod a dozor zajistí pracovníci elektra.

PROVOZNÍ OMEZENÍ

- RWY uzavřena na nezbytnou dobu zprávou NOTAM

PRAVIDLA A PODMÍNKY

V den provedení měření přijedou zástupci firmy provádějící měření na vrátnici letiště SRA I. Zde jsou po vyřízení vstupů a formalit doprovázeni pracovníky OEVE na místo měření. Tito pracovníci zajišťují nepřetržitý dozor a koordinaci s LKMT TWR při vlastním měření prostřednictvím radiostanice.

Měření bude prováděno při uzavěře letiště zprávou NOTAM. Po přistání dronu je jeho operátor povinen provést kontrolu kompaktnosti zařízení. V případě, že zjistí, že chybí část zařízení, informuje neprodleně pracovníka OEVE o této skutečnosti. Ten neprodleně předá ATCO. Ten následně vyzve VPL ke kontrole provozní plochy. Výsledek kontroly je předán zpět ATCO.

NOTAM

X0485/26 * již vydáno

A) LKMT B) 2610162200 C) 2610182200
E) AD CLSD. OPRAVA RWY 04/22.

Vymezení odpovědnosti:

Koordinátor akce a provedení prací – OEVE (p. Herman)
Koordinace a doprovod na místo OEŽP/elektro
Publikace NOTAM a kontroly dodržování pravidel – VPL ve směně.

Kontakty:

Koordinátor akce:	737 116 113
VPL ve směně:	725 559 005 nebo kl.122
OBL vedoucí:	728 768 718
Vedoucí SBLPP:	602 476 095
OEŽP/elektro	721 857 110
Bezpečnostní dispečink:	597 471 151
Velitel směny HZS	597 471 154
LKMT TWR:	833 720
TS ŘLP:	596 693 421

