

OPATŘENÍ

Provádění elektrických výpadků

Označení: Provozní opatření P0-22-01	Vydána dne: 03. 05. 2022
Závaznost: Útvary Provozu letiště	Účinnost od: 03.05. 2022 Účinnost do: Do odvolání
Zpracoval: Ing. Marek Nevlud	Schválil, osoba odpovědná: Ing. Michal Holubec

Z důvodů ověření funkčnosti některých energetických zařízení je nutné provádět výpadky elektrické energie. Tyto výpadky provádí oddělení elektro ve spolupráci s ostatními provozními složkami letiště.

Protože el. výpadky mohou být spojeny s technickými problémy na různých elektrických zařízeních po opětovném spuštění elektrické energie je nutné stanovit jednotný termín tak, aby byl kompetentní technický personál připraven případné potíže neprodleně vyřešit.

Na základě výše uvedeného se stanovuje nový termín plánovaných výpadků na:

- **každé první pondělí v měsíci v 7:00LT.**

Pozn. Pokud na tento den připadne státní svátek, provede se test následující pondělí ve stejném čase.

Postup

1. Pracovník elektro připraví výpadek dle plánu

2. Finálně si ověří možnost provést výpadek u VPL případně jiného konkrétního odpovědného vedoucího pracovníka dle konkrétního zařízení, které bude výpadkem ovlivněno.
3. Informuje VPL, BD
4. Provede vlastní test.
5. Po ukončení ověří funkčnost soustav a zařízení, které byly výpadkem ovlivněny.
6. Případné technické potíže po výpadku jsou hlášeny na BD.
7. BD zajistí řešení prostřednictvím kompetentních specialistů na jednotlivá zařízení
8. Pracovník elektro informuje VPL a BD o ukončení testování