



POKYN

Přeložka slaboproudého kabelu na staveništi „PST IV“ č.2

Označení: Provozní pokyn PP24-06	Vydána dne: 2.4.2024
Závaznost: Útvary Provozu letiště	Účinnost od: 2. 4. 2024 Účinnost do: 3. 04. 2024
Zpracoval: Daniel Nogol 	Schválil, osoba odpovědná: Ing. Michal Holubec 

Z technických důvodů bude dne 3.4.2024 dle níže uvedeného harmonogramu provedena výměna části metalické kabelové trasy ve směru na TS3. Toto vedení je v současné době mimo jiné využíváno na ovládání SZZ systémem AMS.

Ovlivněny budou tyto služby:

- 1) AMS – ovládání SZZ
- 2) AISYS – odečty odběru energií
- 3) Telefony – např. ÚBL na DHL a telefony třetích stran
- 4) meteoslužby

Veškeré práce budou probíhat na staveništi mimo areál letiště. Práce se uskuteční **pouze za vhodných meteorologických podmínek** - pokud budou meteo podmínky pro provoz za LVP (provoz za snížené viditelnosti), bude akce odložena na náhradní termín, tedy 4.4. Před provedením vlastních prací budou kontaktovány všechny dotčené složek na LO (dle harmonogramu níže).

HARMONOGRAM

- **3.4.2023, v době od 8:00 LT – 14:00 LT**

Náhradním termínem je 4.4. ve stejných časech

08:00 – koordinátor akce kontaktuje VPL (vedoucí provozu letiště) – pro finální schválení akce.

08:00 – koordinátor kontaktuje TS ŘLP a TWR.

08:00 – koordinátor dává pokyn subjektu provádějícímu přeložku kabelu

08:00 - 14:00 – provádění přeložky (přerušení kabelu, spojování kabelu)

14:00 nebo dříve (podle aktuální situace) – bude kontaktován TS ŘLP (technický sál řízení letového provozu) pro prověření funkčnosti služeb (AMS, METEO atp.)

V případě kladného potvrzení bude akce ukončena.

PROVOZNÍ OMEZENÍ

- LVP mimo provoz
- SZZ mimo provoz (případně ruční ovládání z TS3 pracovníkem elektro)

NOTAM

- A) LKMT
- B) 2404030600
- C) 2404031200
- E) LVP NENÍ K DISPOZICI

- A) LKMT
- B) 2404030600
- C) 2404031200
- E) SZZ RWY 04/22 U/S

VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI:

Koordinátor akce – IT (Nogol)

Publikace NOTAM a kontroly dodržování pravidel – VPL ve směně

Elektro – zajištění ovládání SZZ po dobu výpadku automatického ovládání.

KONTAKTY:

Koordinátor akce:	728 711 329
Zástupce firmy provádějící přeložku	602 783 894
Elektro	721 857 110
VPL ve směně:	725 559 005 nebo kl.122
Bezpečnostní dispečink:	597 471 151
LKMT TWR:	833 720
TS ŘLP:	596 693 421

Příloha č.1 Místo prací

